

URZĄD MIEJSKI  
w Dąbrowie Białostockiej  
16-200 Dąbrowa Białostocka  
ul. Solidarności 1  
tel. (85) 7121-100 do 103  
000527368

Dąbrowa Białostocka, 03.06.2018 r.

**BRG. 271.34.2019**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **BRG. 271.34.2019**.  
Nazwa zadania: **Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej**.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

*Pyt. 1. Wnosimy o dopuszczenie do postępowania jako urządzenie równoważne 1 szt. kotła o mocy nominalnej 34 kW zamiast 1 szt. kotła o nominalnej mocy 35 kW – zaznaczamy, iż tak nieznaczna różnica nie ma większego znaczenia zarówno dla użytkownika jaki i dla Zamawiającego. Kocioł o mocy nominalnej 34 kW w zależności od stopnia zapotrzebowania budynku w ciepło i stopnia ocieplenia mogą ogrzać powierzchnię nawet 500 m<sup>2</sup>.*

Odp. 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kotła o mocy nominalnej 34 kW. Moc kotłów została dobrana w oparciu o indywidualną charakterystykę energetyczną budynku.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, iż udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Artur Gajlewicz**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

2007-2008  
2009-2010