



**URZĄD MIEJSKI**  
w Dąbrowie Białostockiej  
16-200 Dąbrowa Białostocka  
ul. Solidarności 1  
tel. (85) 7121-100 do 103  
000527368

**BGK. 271.41.2015**



Dąbrowa Białostocka, 29.07.2015 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **BGK. 271.41.2015**.  
Nazwa zadania: **Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informujemy:

### Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że równoważna obudowa kolektora ma być wykonana z aluminium, w dowolnej technologii zapewniającej jej odpowiednią sztywność, wytrzymałość oraz szczelność w zakresie wymagań normy PN-EN 12795, co ma potwierdzać certyfikat zgodności, np. Solar Keymark.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obudowy kolektora z aluminium, w dowolnej technologii zapewniającej jej odpowiednią sztywność, wytrzymałość oraz szczelność w zakresie wymagań normy PN-EN 12795, co ma potwierdzać certyfikat zgodności, np. Solar Keymark.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego Zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Romuald Gromacki*