

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BRG. 271.19.2017.
Nazwa zadania: „Budowa ul. Wierzbowej i Świerkowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Wierzbowa, Świerkowa, Kasztanowa i Sienkiewicza w Dąbrowie Białostockiej”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia:

1. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji Projektu Zagospodarowania Terenu.
Odp.: Projekt Zagospodarowania Terenu w załączeniu.
2. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji Przedmiaru robót.
Odp.: Przedmiar robót w załączeniu.
3. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu Stałej Organizacji Ruchu.
Odp.: Projekt Stałej Organizacji Ruchu w załączeniu.
4. Zwracamy się o dołączenie do dokumentacji SST, na które zamawiający powołuje się w dołączonym przedmiarze.
Odp.: SST w załączeniu
5. Zwracamy się o załączenie szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych.
Odp.: SST 08.07.01a progi zwalniające - w załączeniu
6. Zgodnie z załączonym Opiskiem Technicznym betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 3 cm. Według załączonego przedmiaru oraz przekroju normalnego zamieszczonego w dokumentacji rysunkowej betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. Zwracamy się o potwierdzenie, iż betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.

Odp.: Betonową kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie że nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Gromacki

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy