

BRG. 271. 22 .2017.

Dąbrowa Białostocka, 2017-03-27

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BRG. 271. 22 .2017. Nazwa zadania: „Budowa ulicy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

1. Zwracamy się o załączenie do dokumentacji projektu Stałej Organizacji Ruchu.
Odp.: Projekt Stałej Organizacji ruchu w załączeniu.
2. Zgodnie z załączonymi rysunkami przekroji normalnych wjazdu na posesję należy wykonać z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowo-żwirowej.
Według punktu 5.3 Opisu technicznego kostkę na wjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Zwracamy się o potwierdzenie, iż na wjazdach kostkę betonową należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej.

Odp.: Na wjazdach kostkę betonową należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej.

3. Zgodnie z punktem 8. Opisu technicznego na działce nr 317/10 (pas drogowy ulicy Armii Krajowej) przebiega linia doziemna eNN zasilająca oświetlenie uliczne. Istniejący kabel w rejonie skrzyżowania z ulicą Ks. J Popiełuszki należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną. Zwracamy się o uwzględnienie rur osłonowych w przedmiarze.

Odp.: W załączeniu dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego, **Przedmiar robót i Kosztorys Ofertowy, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. Oferta na Budowę ulicy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej musi uwzględniać Budowę oświetlenia drogowego na ulicy.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie że przedłuża terminu składania ofert do dnia 6.04. 2017 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Gromacki

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy