

zestaw wodomierzowy

min 5 DN

min 3 DN

ØZNACZENIA:

- zawór odcinający grzybkowy Ø 20 mm
- wodomierz Ø 20 mm
- zawór antyskażeniowy Ø 20 mm

rura ochronna PE Ø 63 mm

przewód wodociągowy PE Ø 32 mm

WĘŻEL WODOMIERZOWY - SCHEMAT		Skala
OBIEKT	Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza wodociągowego do budynku nr 29 w miejscowości Grabowo	
PROJEKTANT	mgr inż. Radosław Mieczkowski uprawnienia budowlane w spec. instalacyjnej nr ewid. PDL/0043/POOS/08	DATA:
		PODPIS:
Firma "RM-PROJEKT" Radosław Mieczkowski		ul. Ludowa 17 C/43 18-200 Wysokie Mazowieckie tel. kom. 509-405-930
		rys:
		str: