



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
tel. (85) 7121-100 do 103
000527368

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dąbrowa Białostocka, 08.11.2017 r.

BRG. 271.100.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **BRG. 271.100.2017**.
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1. – *Zgodnie z pyt./odp. 4 z dnia 02.11.2017 należy malować całe ściany i sufity. Proszę podać prawidłową ilość w m² którą należy pomalować.*

Odp. 1. – Zamawiający informuje, iż należy pomalować następujące pomieszczenia oznaczone w projekcie budowlanym numerami:

a) parter:

- sufit i ściany – 0/08, 00/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/24, 0/25, 0/27, 0/28, 0/29, 0/30,
- od wysokości lamperii oraz sufit – 0/01, 0/02, 0/04, 0/06, 0/23, 0/23A,
- tylko sufit – 0/07, 0/26,

b) I piętro:

- sufit i ściany – 1/05, 1/06, 1/07, 1/08, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25,
- od wysokości lamperii oraz sufit – 1/01, 1/02, 1/03, 1/04, 1/15,

c) II piętro

- sufit i ściany – 2/04, 2/05, 2/06, 2/07, 2/08, 2/12, 2/13, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26
- od wysokości lamperii oraz sufit – 2/01, 2/03, 2/15.

Powierzchnię, którą należy pomalować należy obliczyć zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pyt. 2. – Czy we wszystkich oknach, które należy wymienić należy zamontować nawiewniki ?
Proszę podać jakie nawiewniki i jakie parametry mają posiadać ?

Odp. 2. – Zamawiający informuje, iż we wszystkich oknach, które mają być wymienione należy zamontować nawiewniki powietrza higrosterowane montowane w oknach, wyposażone w czujniki, które reagując na zmianę wilgotności względnej powietrza sterują stopień przysłonięcia otworu, z automatyczną regulacją strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczeń, kolor biały.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, iż udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Gromacki

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy