



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

BRG. 271.108.2017

Dąbrowa Białostocka, 2017-11-28

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BRG.271.108.2017 .  
Nazwa zadania: **Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Białostocka w zakresie: "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka".**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Biorąc pod uwagę czasookres procedur projektowych oraz uzyskanie w tym zakresie niezbędnych decyzji i pozwoleń wnoszę o zmianę zapisu SIWZ pkt. IV odnośnie terminu wykonania zamówienia:

a) termin wykonania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 30.09.2018 r.

b) termin wykonania robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 30.09.2019 r.

Odp.:

1. a) Zamawiający nie ustala terminu wykonania zatwierdzonych dokumentacji projektowych.

1. b) Termin wykonania robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do - 31.05.2019 r.

2. Zwracam się z zapytaniem o podanie oczekiwanych parametrów dotyczących wydajności stacji uzdatniania wody i ciśnienia wyjściowego na sieć oraz oczekiwanej wydajności ujęć wody / projektowanych studni głębinowych /.

Odp.:

Oczekiwane parametry dotyczące wydajności stacji uzdatniania wody i ciśnienia wyjściowego na sieć oraz oczekiwana wydajność ujęć wody / projektowanych studni głębinowych / przedstawia się następująco:

Wydajność uzdatniania - 40 m<sup>3</sup>/h.

Wydajność zestawu pompowego podającego wodę na sieć - 60 m<sup>3</sup>/h przy ciśnieniu wyjściowym zestawu 0,45 MPa.

Wydajność studni istniejących eksploatacyjna do uzyskania w zatwierdzonych warunkach hydrogeologicznych przy maksymalnym zafiltrowaniu wynosi po - 25,4 m<sup>3</sup> / h i - 25 m<sup>3</sup> / h

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA  
*[Signature]*  
Mikołaj Wątkowski  
BURMISTRZA

---

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy