

Dąbrowa Białostocka 29.05.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
tel. (85) 7121-100 do 103
000527368

*Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego*

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej”.

W nawiązaniu do pytań dotyczących postępowania przetargowego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej”, działając w trybie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, wyjaśniam:

Pytanie 1:

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ, zgodnie z PFU Zamawiający wymaga zasobnika na paliwo o pojemności 500 dm³ bez względu na moc kotła. Zwracamy uwagę, iż zwykle zasobnik na paliwo dobierany jest do mocy kotła. Wymóg tak dużego zasobnika może spowodować problem z wniesieniem go do pomieszczenia jak również problem z jego montażem. Czy w związku z takim zapisem zostały zweryfikowane możliwości montażu tak dużych zasobników ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wykreśla wymóg zastosowania zasobnika na paliwo o pojemności 500 dm³. Wykonawca ma obowiązek dobrać odpowiedni zasobnik na paliwo dostosowany do mocy każdego kotła, jednak nie mniejszy niż 250 dm³.

Pytanie 2:

Wnosimy o wykreślenie z dokumentacji przetargowej pojemności popielnika jako parametru wymaganego. Zastosowanie ściśle określonego wskazania pojemności narusza zasadę

uczciwej konkurencji oraz Ustawę Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wykreśla wymóg dotyczący pojemności popielnika. Wykonawca ma obowiązek dobrać odpowiedni popielnik dostosowany do mocy każdego kotła

Pytanie 3:

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za równoważne i dopuści kotły na pellet o zakresach regulacji mocy:

- Nominalna moc kotła 34 kW

Nadmieniamy, iż kotły posiadają sprawność cieplną powyżej 96 %, klasę efektywności energetycznej A+. Dzięki możliwości modulowania mocy urządzenie daje możliwość dopasowania mocy do zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej każdego użytkownika.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kotłów o nominalnej mocy 34 kW (z regulacją mocy kotła) dla wszystkich mocy kotłów. Zastosowane kotły powinny mieć regulowaną moc cieplną w odpowiednim zakresie, a mianowicie:

- dla mocy nominalnej kotła 10 kW górny zakres regulacji nie powinien przekraczać 12 kW,
- dla mocy nominalnej kotła 15 kW górny zakres regulacji nie powinien przekraczać 17 kW,
- dla mocy nominalnej kotła 20 kW górny zakres regulacji nie powinien przekraczać 23 kW,
- dla mocy nominalnej kotła 25 kW górny zakres regulacji nie powinien przekraczać 27 kW,
- dla mocy nominalnej kotła 35 kW górny zakres regulacji nie powinien przekraczać 38 kW.

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonaną modyfikacją treści SIWZ, termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 7 czerwca 2019 r. na godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 7 czerwca 2019 r. o godz. 10.10.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

.....
(podpis)