

BRG.271.9.2020

Dąbrowa Białostocka, 2020-02-05

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BRG.271.9.2020. Nazwa zadania: **Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**1. Rozdział III pkt.1** *Przylącze kanalizacyjne (w miejscu pod jezdnią uwidocznione na rys. nr 6S) wykonać metodą bezwykopową (przecisk) w rurze osłonowej stalowej 508x11mm o długości 12m. Na trasie przecisku znajduje się kolektor sanitarny, który najprawdopodobniej zabezpieczony jest wypraskami stalowymi, które nie zostały usunięte po ułożeniu kolektora. Co w przypadku nieudanej próby przecisku ?*

**Odp.:** Ewentualne nieprzewidziane utrudnienia będą rozpatrywane w trakcie budowy.

*Czy zamawiający pozwoli na metodę wykopu otwartego oraz czy posiada odpowiednie pozwolenie ?*

**Odp.:** Zamawiający dysponuje decyzją wydaną przez PZDW w Białymstoku, która to zezwala na lokalizację doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej w pasie drogowym wrogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka, na dz. nr 268/3 w postaci przejścia poprzecznego pod drogą do istniejącej studni. Projektowane przejście poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą przecisku bądź przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze osłonowej.

*Co z odtworzeniem nawierzchni w takim przypadku i z innymi kosztami metody otwartego wykopu ?*

**Odp.:** Projekt budowlany jak i decyzja PZDW w Białymstoku na chwilę obecną nie przewiduje innych metod przejście przez drogę wojewódzką jak metodą przecisku bądź przewiertem.

**2. Rozdział III pkt. 4** *Czy zamawiający dopuszcza korytka o innym kształcie niż V ?*

**Odp.:** Dopuszcza się zastosowanie korytek o szerokości 400 mm (szerokość w świetle 330 mm) i wysokości 300 mm (wysokość w świetle 270 mm).

**3. Rozdział V pkt. 3** *" Dysponuję kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów "*

*Proszę o sprecyzowanie tego punktu.*

*Projekt odwodnienia jest projektem zastępczym do decyzji nr 61/17 z dnia 08.03.2017r.*

*W SIWZ dotyczącym "Rewitalizacji parku miejskiego w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki z dnia 10.10.2017r. w*

*Rozdział VII pkt. 5 (2) jest wyraźny zapis - dysponowanie w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną:*

osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

Proszę o wyjaśnienie czy potrzebny jest kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej czy wystarczy tylko kierownik robót o specjalności sanitarnej ?

**Odp.:** W zakresie wymagań dysponowania osobami w niniejszym postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V pkt 2. 3. jest zapis

- **Dysponuje Kierownikiem Budowy posiadającym Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.**

- **w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii ) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).**

W związku z tym wymagane jest dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania wymagania określone w postępowaniu z dnia 10.10.2017 r.**

4. Proszę także o sprecyzowanie czy w związku z tym iż jest to projekt zamienny do projektu "Rewitalizacji parku " wykonawca ( zgodnie z prawem budowlanym ) oraz osoby związane z wykonawcą przejmą jakieś zobowiązania oraz obowiązki z poprzedniej inwestycji ?

**Odp.: Nie.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie, że nie przedłuża terminu składania ofert.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Artur Gajlewicz**

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy