



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 14 listopad 2022 r.

BRG. 271.91.2022
ID postępowania - 683893

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy do oferty należy załączyć Załączniki nr 2a, 2b, 3b, 5 i 6 jeśli oferent planuje realizować zadanie własnymi siłami lub nie wskazuje konkretnego podwykonawcy ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ, w przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcy, do oferty należy załączyć Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 2

Czy aktualnie na terenie inwestycji znajdują się obiekty do rozbiórki lub drzewa do wycinki - nie wyszczególnione w udostępnionych przedmiarach?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż w na terenie planowanej inwestycji istnieją obiekty do rozbiórki. Są to:

- budynek dawnego szaletu, pokryty papą, o wymiarach: długość: 3,25 m, szerokość: 8,20 m, wysokość: 2,5 m;*
- posadzka betonowa – 173,00 m²;*

- płytka chodnikowa – 115,90 m²;
- trylinka – 115,90 m²;
- krawężniki – 61,00 mb;
- budynki dawnych wiat handlowych, murowane, z posadzką betonową, dach betonowy z płyt,
 wiata I o wymiarach: długość: 18,30 m, szerokość: 4,00 m, wysokość: 3,00 m;
 wiata II o wymiarach: długość: 30,50 m, szerokość: 4,00 m, wysokość: 3,00 m;
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na terenie planowanej inwestycji nie ma przewidzianych do wycinki drzew.

Pytanie nr 3

W opisie do projektu architektonicznego zapisano, aby konstrukcje wiat 1,2,3, altany oraz konstrukcji dachu budynku toalety wykonać z drewna klasy C30. Drewno klasy C30 jest materiałem praktycznie nie osiągalnym na rynku oraz rzadko używanym przy tego typu konstrukcjach, proszę o zrewidowanie tego zapisu.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza aby konstrukcje wiat 1,2,3, (altana została usunięta z projektu) oraz konstrukcja dachu budynku toalety były wykonane z drewna klasy C24.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót architektonicznych ujęto wykonanie ogrodzenia panelowego w ilości 315 mb, proszę o podanie parametrów ogrodzenia (wysokość, grubość, kolor) oraz określenie czy wraz z ogrodzeniem projektowane są furtki oraz bramy.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający określa aby ogrodzenie było wykonane z elementów panelowych ocynkowanych wysokości minimum 123 cm, szerokości 250cm, z drutu minimum 4.7, w kolorze zielonym RAL6005 malowanym proszkowo. Od strony ulicy Sportowej, wraz z ogrodzeniem uwzględnić podmurówkę betonową wys. 30cm. Do kalkulacji uwzględnić także 1 furtkę szer. 100cm.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując jednocześnie modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XIX „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **18 listopada 2022 r. do godziny 10.00**,
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 listopada 2022 r. o godzinie 10.30**”

Rozdział XIII „Termin związania ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **16 grudnia 2022 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”