



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 8 stycznia 2025 r.

BRG. 271.119.2024.KS
ID postępowania - 1034916

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), zwanej dalej „ustawą Pzp” pn. „Wzmocnienie potencjału OSP na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka”

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Dotyczy części V – Dostawa agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Olsza

Pytanie nr 1

Wykonawca jest zdania że silniki tej mocy nie osiągają poziomu mocy akustycznej na poziomie 85dBA, większość rozwiązań oscyluje w okolicy 90-95 dBA.

Wykonawca wnosi o dopuszczenie silnika o ciśnieniu akustycznym 92,5 dBA z 1m.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż dopuszcza agregat prądotwórczy z silnikiem o ciśnieniu akustycznym 92,5 dBA z 1m.

Pytanie nr 2

W przypadku braku akceptacji dopuszczenia silnika o ciśnieniu akustycznym 92,5dBA z 1m Wykonawca wnosi o dopuszczenie silnika o ciśnieniu akustycznym 89,7 dBA z 1m.

Odpowiedź nr 2

W związku z odpowiedzią nr 1 – nie dotyczy.

Pytanie nr 3

W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE silnik mobilnego zespołu prądotwórczego musi spełniać normę spalin Euro Stage V aby móc poruszać się po drogach. Czy zamawiany zespół prądotwórczy ma spełniać przytoczoną normę spalin Euro Stage V ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż wymagany agregat prądotwórczy jest urządzeniem stacjonarnym, w razie potrzeby będzie transportowany przy użyciu specjalnej przyczepy transportowej (część IV zamówienia). W związku z powyższym nie ma potrzeby aby zamawiany agregat spełniał normę spalin Euro Stage V wymaganą dla silników mobilnych.

Pytanie nr 4

Czy w przypadku wymogu zastosowania silnika spełniającego normę Stage V Zamawiający dopuszcza silnik o pojemności 3,6 l o mocy 85 kW?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania silnika o pojemności 3,6 l o mocy 85 kW.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza silnik o instalacji 12VDC i jednym akumulatorem rozruchowym?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż dopuszcza silnik o instalacji 12VDC i jednym akumulatorem rozruchowym.

Pytanie nr 6

Czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma dokonać rozładunku zespołu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż rozładunek przedmiotu zamówienia jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest dostarczyć agregat do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma dokonać montażu zespołu oraz SZR ?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie wymaga montażu szafy SZR, wymagana jest jedynie dostawa tego elementu.

Pytanie nr 8

W przypadku konieczności montażu zespołu oraz SZR Wykonawca wnosi o wykaz prac oraz niezbędnych materiałów (kable wraz z ich długościami i sposobem montażu) jakie Wykonawca ma zapewnić i wykonać.

Odpowiedź nr 8

W związku z odpowiedzią nr 7 – nie dotyczy.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany parametru agregatu prądotwórczego określonego w tabeli w Załączniku nr 4.5 do SWZ „Formularz specyfikacji technicznej do V części zamówienia”, tj.

Pkt 16 Osłona

Było – „Osłona – nie mniejsze niż IP23”

Jest – „Osłona – nie mniejsze niż IP21”

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

Dokument podpisany elektronicznie